

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr.:DoP-17-0198-01

1	Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood	FLAMEBLOCKER EXQ LIGHT 300/500V ümarkeermega mitmesoonelised
2	Ülatus	3x1,5RE; 3x2,5RE; 4x1,5RE; 4x2,5RE; 5x1,5RE; 5x2,5RE
3	Kavandatud kasutusala(d)	Jõu-, juhtimis- ja kommunikatsioonikaablid. Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele
4	Tootja	TELE-FONIKA Kable S.A. ul. Hipolita Cegielskiego 1 32-400 Myślenice, Polska
5	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem	3
6	Ühtlustatud standard	EN 50575:2014+A1:2016
7	Teavitatud asutus(ed)	Instytut Techniki Budowlanej NB 1488
8	Deklareeritud toimivus	Reageerimine tulele: <b>Dca -s2,d2,a2</b> Ohtlikud ained: <b>NPD</b>

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Jakub Siemiński

(Nimi)

GLÓWNY TECHNOLOG GRUPY  
  
Jakub Siemiński

Myślenice, 1.06.2017

(Koht, väljaandmise kuupäev)

.....

(Allkiri)